R2

3 FAZ – 3x230/400V , 50Hz



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9		0,8	0,8	0,8	0,8	2	1	1	1		1	1	2	2	2
	OŚWIETLENIE POM. NR 115	OŚWIETLENIE POM. NR 115	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POM. NR 115, 116	OŚWIETLENIE POM. NR 110, 112, 113	OŚWIETLENIE POM. NR 101, 103, 109	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POM. NR 104, 105, 106	OŚWIETLENIE POM. NR 108, 111	OŚWIETLENIE POM. NR 102, 107		GNIAZDA 1-FAZ 16A, KOMPUTER POM. NR 102, 115	GNIAZDA 1-FAZ 16A, KOMPUTER POM. NR 108, 111	GNIAZDA 1-FAZ 16A POM. NR 115	GNIAZDA 1-FAZ 16A POM. NR 115,	WYPUAT 3-FAZ POM. NR 116	GNIAZDA 1-FAZ 16A POM. NR 116	GNIAZDA 1-FAZ 16A POM. NR 108, 111	GNIAZDA 1-FAZ 16A POM. NR 102, 104, 106	REZERWA	WYPUAT 3-FAZ POM. NR 110, 112, 113, 114	WYPUAT 3-FAZ POM. NR 101, 103, 105	WYPUAT 3-FAZ POM. NR 107	WYPUAT 3-FAZ POM. NR 107	REZERWA

KONTROLA NAPIĘCIA

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

SZYBKIE WY??CZENIE

TN - S

Moc [kW] Pi=22kW Po=15kW

Prąd [A] I= 24A

UWAGI:

1. Stosować wyłączniki różnicowo-prądowe na prądy odkształcone typ: AC
2. W tablicy przewidzieć 10% rezerwy miejsca celem ewentualnej rozbudowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWO INWESTYCJE NADZORY
TRUPEL 55A
14-220 KISIELICE
siedziba:
IŁAWA, ul. Lubawska 3
biurowiec IPB, p. nr 4
tel. 0-89 644 83 07
fax 0-89 644 83 08
tel.kom. 0 606 806 277
e'mail: bin_ilawa@wp.pl
inż. Bogdan Motyliński

PROJEKTANT:

KREŚLIŁ:

OPRACOWANIE:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

ADRES: Susz dz. nr 267
Obręb: 1 m/Susz

INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIA " R2 "

BRANŻA:	elektryczna
SKALA:	
DATA:	październik 2007 r.
NR RYSUNKU:	E - 3

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/