


| | |
|---|---|
| 15. | Rozdzielnia główna – elektryczna |
| 14. | Zestaw chloratora |
| 13. | Osuszacz powietrza – 1,0 kW |
| 12. | Wodomierz MWN 125 NKO |
| 11. | Wodomierz MWN 100 NKO |
| 10. | Wodomierz MWN 80 NKO |
| 9. | Zbiornik kontrolno–pomiarowy |
| 8. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego |
| 7. | Rozdzielnia technologiczna |
| 6. | Rozdzielnia pneumatyczna |
| 5. | Zestaw hydroforowy z pompą płuczną – 4x4,0kW + 5,5kW |
| 4. | Zestaw dmuchawy – 5,5 kW |
| 3. | Zestaw sprężarki – 1,5 kW |
| 2. | Zestaw aeracji – DN 1000 |
| 1B. | Zestaw filtracyjny – odmanganianie – DN 1400 |
| 1A. | Zestaw filtracyjny – odżelazianie – DN 1400 |

INEKO

PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA INSTALACJI I INŻYNIERII SANITARNEJ
14–200 IŁAWA,ul.Ostródzka 53,tel/fax(0–89)648–71–51

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY
ADRES: DZ. NR 64/56, JANUSZEWO, GMINA SUSZ
TEMAT: UKŁAD TECHNOLOGICZNY – RZUT PRZYZIEMIA

NR RYSUNKU 2

| PROJEKTOWAŁ | OPRACOWAŁ | KREŚLIŁ | PODZIAŁKA |
|---|---|---|---|
| inż. Jerzy Kujawski | inż. Wojciech Panek | inż. Wojciech Panek | 1 : 50 |
| nr upr. 220/82/OL; 74/92/OL | -- | -- | DATA |
| | | | październik 2009r. |