Inwestycja ENERGA - OPERATOR S.A.

Inwestycja U.G.i M. Susz

Szafka złączowo - pomiarowa

3-faz

Wh

S4

wył.
selektywny
16A

listwa
LZ
5x35

RB00/gG40A

PEN

R ≤30 Ω

Przyłącze kablowe
ze stacji
T-71115 Michałowo ,
słup nr 305/1

YAKY4x25mm²
L=17/20m

Proj. szafka zasilająca
IP55

N

S301B6

AZ–B

czujnik zmierzchowy

YKY3x4mm²

L=5m

Wt-s 2A

0,1 kW (ośw. terenu)

S301B10 YDY3x1,5 mm²

S301B10 YDY3x1,5 mm²

S301B6 YDY3x1,5 mm²

0,8 kW - gn. wtykowe w szafce

0,8 kW - gn. wtykowe wewnątrz stacji

0,1 kW - oświetlenie wnątrza przepompowni

P302/25/0,03

S303B16 YDY5x4 mm²

zasilanie szafy sterowniczej

YDY4x6mm²

4xDENHquard275

listwa
LZ
5x35

N

PE

FR-104/40

Połączenia wyrównawcze
GPU FeZn25x4mm

Studnia odwodnienia (metalowe rury, obudowy, zbiorniki)

R ≤30 Ω

Wykonać uziom pionowy z
prętów stalowych miedziowanych
GALMAR

BILANS MOCY:
Pi8,1xkj0,8=Ps6,5kW

UWAGI:
1. W proj. rozdzielni wykonać podział przewodu PEN na PE i N
2. Punkt PE połączyć bednarką FeZn25x4mm² z projektowanym uziomem

Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.inpro
Tomasz Krawęć, 14-202 Iława ul. Smolki 17
tel: 0 697 897 254, 089 679 05 04; fax: 089 679 05 93

Tytuł: SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI **PP3**		
Nazwa obiektu: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI		Data: 10.2007r.
Inwestor: GMINA SUSZ		Skala:
Adres obiektu: MICHAŁOWO GM. SUSZ		Nr rys: E-02
Projektant: inż. Tomasz Krawęć	Nr uprawnień: WAM/0065/PWOE/06	Podpis:

AutoCAD 2007 LT No. 345-69399736