Uziom fundamentowy – płaskownik stalowy ocynkowany pFe 50x4
Zwody pionowe i poziome drut stalowy ocynkowany DFeZn Ø 8



Uwagi:
1. Przewód uziemiający między uziomem fundamentowym, a złączami probierczymi wykonać z pFeZn 25x4mm;
2. Przewody odprowadzające dFeZn Ø 8mm, od zwodów poziomych do złącz probierczych, prowadzić na uchwytach L=25cm z kołkiem rozporowym M12 co 0,5m w odległości min. 10 cm od gotowej elewacji; lub w rurach grubościennych o grubości 5 mm, niepalnych w elewacji budynku.
3. Złącza probiercze zainstalować w skrzynce probierczej n/t o wym. 150x150x50mm na wysokości 0,5m od gotowego poziomu gruntu wokół budynku;
4. Odległość między przewodami odprowadzającymi max. 15m zgodnie z Tablicą 4 normy PN-EN 62305-3:2009 dla III poziomu ochrony odgromowej;
5. Do przewodów odprowadzających przyłączyć metalowe rynny na trasie przewodów za pomocą złącz rynnowych 2xM10x30 oraz rury spustowe 30 cm nad złączami probierczymi za pomocą uchwytów na rurę spustową o odpowiednim przekroju;
6. Do zwodów poziomych przyłączyć wszystkie wystające ponad dach metalowe kominki wentylacyjne za pomocą dFeZnØ 8mm oraz złącza na felc 2xM10x30.
7. Wszystkie złącza zabezpieczyć za pomocą wazeliny technicznej bezkwasowej.
8. Należy wykonać uziom fundamentowy w postaci płaskownika stalowego pZn 50x4mm, układany na "sztorc". Wyprowadzić z uziomu fundamentowego "wąsy" do złącz kontrolnych.
9.Na wszystkich kominach spalinowych i wentylacyjnych zainstalować iglice o wysokości L=1,5 m

Zadanie/Obiekt	ROZBIÓRKA I BUDOWA ŚWIETLICY W MICHAŁOWIE GM. SUSZ			
Adres	dz. nr: 132/3, 132/4 obr. Michałowo, gm. Susz; 14-240 SUSZ			
Inwestor	GMINA SUSZ ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz			Stadium projektu: P.B.
Nazwa Tomu	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł rysunku	**INSTALACJA ODGROMOWA**			Branża: Elektryczna
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Wrzesień 2017 r
Projektował	mgr inż. Waldemar Engelgardt	POM/0099/ /POOE/05		Rys nr: **E-02**
Sprawdził	inż. Tadeusz Dymek	1693/El/91		Skala: 1 : 100

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:
RZUT DACHU

Projekt:
Rozbiórka i budowa świetlicy w Michałowie gm. Susz

Lokalizacja:
dz. nr: 132/3, 132/4 obr. Michałowo, gm. Susz
14-240 Susz

Inwestor:
GMINA SUSZ
ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

Projektant: mgr inż. arch D. Lemka upr. nr 147/Gd/01	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch Ł. Papaj upr. nr 456/POOKK/2011	Podpis:
Kreślił: inż. K. Nawrocki	Podpis:

Data:	Skala	Branża:	Rys. nr
2017-05-24	1:50	ARCH.	A.2