SUSZ

Urząd Miejski w Suszu
ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
(55) 278-60-15
(55) 278-61-07
(55) 278-62-22
susz@susz.pl
susz.pl

Susz, dnia 01.12.2025 r.

Zamawiający:
Gmina Susz
Reprezentowana przez Burmistrza Susza
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej na odcinku Bałoszyce Susz Etap II" w formule zaprojektuj i wybuduj"
Numer BZP: 2025/BZP 00552069/01

Znak sprawy: ZPZ.III.271.34.2025

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zastosowania rury typu PE 110 PE100 RC SDR-11 trójwarstwowej czy też dopuszcza zastosowanie rury dwuwarstwowej typu PE 110 PE100 RC SDR-11? Zastosowanie rury trójwarstwowej przewidziane jest w dziale 3.2 docelowe parametry w PFU, zaś SWZ oraz przedmiar nie zawiera tego parametru.

Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający wymaga zastosowania rury typu PE 110 PE100 RC SDR-11 trójwarstwowej zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym. Wskazana rura zapewnia wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększoną odporność na pęknięcia powolne, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią jego integralną część.

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Susza

/-/ Marcin Mądry