


| | | |
|---|---|---|
| 8 | | REZERWA |
| 7 | | REZERWA |
| 6 | 1 | WYPÓST 3-FAZ KOTŁOWNIA |
| 5 | 1 | GNIAZDA 3-FAZ N+PE/16A KOTŁOWNIA |
| 4 | 0,6 | GNIAZDA 1-FAZ 16A KOTŁOWNIA |
| 3 | 0,6 | GNIAZDA 1-FAZ 16A KOTŁOWNIA |
| 2 | | REZERWA |
| 1 | 0,5 | OŚWIETLENIE KOTŁOWNIA |

KONTROLA NAPIĘCIA

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Moc [kW] Pi=6kW Po=4kW

Prąd [A] I= 10A

TN - S

SZYBKIE WY??CZENIE

**UWAGI:**

1. Stosować wyłączniki różnicowo-prądowe na prądy odkształcone typ: AC
2. W tablicy przewidzieć 10% rezerwy miejsca celem ewentualnej rozbudowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWO INWESTYCJE NADZORY
TRUPEL 55A
14-220 KISIELICE
siedziba:
IŁAWA, ul. Lubawska 3
biurowiec IPB, p. nr 4
tel. 0-89 644 83 07
fax. 0-89 644 83 08
tel.kom. 0 606 806 277
e'mail: bin_ilawa@wp.pl
inż. Bogdan Motyliński

PROJEKTANT:

KREŚLIŁ:

OPRACOWANIE:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

ADRES: Susz dz. nr 267
Obręb: 1 m/Susz

INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIA " Rk " - KOTŁOWNI

| | |
|---|---|
| BRANŻA: | elektryczna |
| SKALA: | |
| DATA: | październik 2007 r. |
| NR RYSUNKU: | E - 3 |

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/