RZUT STROPU NAD PIWNICĄ

1 : 100

0 1 2 3 4 5m 10m

WŻ – WIEŃCE ŻELBETOWE L=50,25m



ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr	Średnica [mm] Φ	Średnica [mm] #	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA StOS Φ 6		B500SP # 12
1		12	5025	4			201
2	6		94	168	157,92		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					157,92		201
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222		0,888
MASA OGÓŁEM [kg]					35,058		178,49
MASA RAZEM [kg]					35,06		178,49



UWAGA :

1. zbrojenie podłużne wieńców obwodowych wykonać jak dla elem. żelbet. rozciąganych zbroj. siatkami
2. minimalne otulenie zbrojenia 2 cm
3. przy założonym braku podpacia montażowego wzdłuż ścian konstrukcyjnych (rygiel w odległości > 40cm) w celu dokładnego wypoziomowania należy na ścianach ułożyć warstwę zaprawy cementowej M10 o gr.min 3cm w celu równomiernego rozłożenia obciążeń

ZESTAWIENIE ZAŁOŻONYCH OBCIĄŻEŃ ZEWN. STROPU NAD PIWNICĄ

RODZAJ OBCIĄŻENIA		WARSTWY WYKOŃCZENIOWE wartość charakt. [kN/m²] wsp. obc. γ_f wartość obl. [kN/m²]	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE wartość charakt. [kN/m²] wsp. obc. γ_f wartość obl. [kN/m²]	OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM wartość charakt. [kN/m²] wsp. obc. γ_f wartość obl. [kN/m²]
	STROP poz. 2.0.1 – gr.20cm	0,45	5,00	0,96
		1,3	1,5	1,5
		0,59	**7,50**	**1,44**
	SCHODY/PODESTY poz. 5.0./... – gr.16cm	0,45	4,00	0,96
		1,3	1,5	1,5
		0,59	**6,00**	**1,44**

OZNACZENIA

- ściana konstrukcyjna
- słupy żelbetowe
- poz. 5.0 – schody żelbetowe
- ZAŁOŻONY KIERUNEK OPARCIA PŁYT MONOLITYCZNYCH TYPU FILIGRAN
- OPARCIE STROPU: – 1cm – krawędź podparcia + 11cm zbrojenia – 1cm – krawędź podłużna
- -0,01 – rzędna wierzchu stropu

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością KONSBUD – PROJEKTOWANIE I NADZORY

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.

KONSBUD PROJEKTOWANIE I NADZORY
MALBORK ul. Jesionowa 24 tel./fax (55) 273-12-38 kom. 606-233-127

Nazwa i adres obiektu:	SCENA NA PLAŻY MIEJSKIEJ W SUSZU dz. 154/2, ob.5, 14–240 Susz
Inwestor:	Gmina Susz ul. Wybickiego 6, 14–240 Susz
Tytuł:	RZUT STROPU NAD PIWNICĄ — bronza: KONSTR.
Projektant:	inż. Jarosław Czermak upr. nr 387/Gd/2002 — Skala 1:100
Asystent:	mgr inż. Marcin Myszka — Data 12.2018
Sprawdzająca:	mgr inż. Agnieszka Sinkowska upr. nr POM/0362/PWBKb/15 — nr rys. K-2

beton C20/25
stal A-IIIN (B500SP)
A-0 (StOS)
Cnom = 30mm
Cmin = 20mm